ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396650, Воронежская обл, Россошанский р-н, Россошь г, 50 лет СССР ул, дом 1 а, тел.: 8(47396)2-73-92, 2-77-45, e-mail: rssgsen5@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией - химик-эксперт медицинской организации

Ю.Ю. Лукаш
МП 29.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-21/03071-25 от 29.05.2025
(дополнение к протоколу № 36-01-21/03071-25 от 29.05.2025)

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3618000513 ОГРН 1023601233930)

2. Юридический адрес: 396692, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ОЛЬХОВАТСКИЙ, СЛ. НОВОХАРЬКОВКА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.15 А

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Ольховатский, сл Новохарьковка, ул Октябрьская, д.15 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Подземный водный объект, скважина, Воронежская обл, р-н Ольховатский, сл Новохарьковка, ул Октябрьская, д. 15А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 08:20 - 08:30

Ф.И.О., должность: Кулишенко Г. А. глава сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОХАРЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №166 от 18 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
Проба доставлена автотранспортом в количестве 1,5 л в емкости из полимерных материалов, 0,5 л в стеклянной емкости, 0,5 л в стерильном стеклянном флаконе. Акт отбора №1101п от 20 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-21/03071-20.20.20-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, ЛВ-210 А	410162632
2	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ2049

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396650, Воронежская обл, Россошанский р-н, Россошь г, 50 лет СССР ул, дом 1 а
Испытательная лаборатория
Образец поступил 22.05.2025 10:00
дата начала испытаний 22.05.2025 11:00, дата окончания испытаний 29.05.2025 15:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Сульфаты	мг/дм^3	109,7±12,1	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012 п. 6

Ответственный за оформление протокола:
Ю.А. Толмачева, Лаборант

Конец протокола испытаний № 36-01-21/03071-25 от 29.05.2025

Протокол испытаний № 36-01-21/03071-25 от 29.05.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)